

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «НТИЦ ФСК ЕЭС»



П.Ю. Корсунов

2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Дирекции
производственного контроля
ПАО «Россети»



А. Г. Картушин

13 октября 2020 г.

ПРОТОКОЛ № П-191/20 от 13.10.2020 г.

по продлению срока действия заключения аттестационной комиссии
№56-10 от 27.07.2010

Срок действия с 13.10.2020 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 13.10.2025 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Выключатели вакуумные серии ВВН-СЭЦ-П-35 на номинальное напряжение 35 кВ, номинальные токи отключения 25 (номинальные токи 1000 и 1600 А) и 31,5 кА (номинальный ток 1600 А), климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, изготавливаемые по ТУ 3414-089-70937441-2008 (с изм.№12)

ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАО «Группа Компаний «Электроцит» - ТМ Самара»

Адрес: 443048 Самара, пос. Красная Глинка

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «Группа Компаний «Электроцит» - ТМ Самара»

Адрес: 443048 Самара, пос. Красная Глинка

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (не предназначены для коммутации тока конденсаторных батарей и шунтирующего реактора)

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения без разрешения ПАО «Россети»